

Görda Textil AB
Kungsgatan 7 B
411 19 GÖTEBORG

Förhållandebedömning

Arbetsställ: Görda Textil AB
Adress: Kungsgatan 7 B, Göteborg
Fastighetsbeteckning: 43 kv Carolus Rex nr 2, Vallgraven, Gbg
Granskingsobjekt: Ombyggn av bef ventilationssystem
Ritningar: CAR-01, CAR-02 dat 86-02-16
Övriga handlingar: Yttrande enligt 56 § som 1 byggnadsstadgan

Till yrkesinspektionen har 1986-04-08 inkommit handlingar för förhållandebedömning av ovan angivet byggnadsstadium.

UTLÅTANDE OM BYGGNADSFÖRETAGETS LÄMPLIGHET FRÅN ARBETSGILLNINGSFÖRETAGET

Drift och underhåll

Sådana delar av ventilationsanläggningen som fordrar periodisk tillsyn eller utbyte skall vara så placerade och utförda att tillsyn, skötsel e d kan ske på betryggande sätt. Arbets- skyddsstyrelsens anvisning nr 88 punkt 28 och arbetsmiljö- lagen 2 kap 4 §.

Yrkesinspektionen har inget att erinra mot den principiella uttörelsen av ventilationsförslaget.

Yrkesinspektionens utlåtande grundar sig på de förhållanden som kunnat utläsas av inkomna handlingar och de kompletterande uppgifter som lämnats till yrkesinspektionen.

Handlingarna behålls tills vidare.

Rolf Ahrenstedt

Rolf Ahrenstedt

Kopia sänd till
Byggnadsnämnden, Granskningssamfundet, Box 2554, 403 17 Göteborg
Cesar-Carlsson, Atter Alexander Lega, Import 12, 402 72 Göteborg
Görda Textil AB, Skyddsombudet, Kungsgatan 7 B, 411 19 Göteborg

Sökarens namn, adress och personliga uppgifter, och om så skedd		Förskriftsnummer och datum	
Per-Ivan Steen Kungsgatan 7 411 19 GÖTEBORG		0101 Isom Vallgraven 86-01-14	
Kvarterets, gator och stadsdelar		Arkivnummer	
43 kv Carolus Rex		12741	
Fastighetsbeteckning		Eig. sig	
Kungsgatan/Kungsgatan		82	
Sökarens (samtliga) adresser		Skadenum	
		86-04-10	

Ventilationskonstruktioner för ändring i byggnadslov för ändr. användn. skst fr. idograf till husst ombyggnad av entréplan. Beslutet innebär att motstående delar av tidigare beslut med samma ärendenummer har upphävts.

Handlingarna fastställs av

<input type="checkbox"/> Byggnadsnämnden	<input type="checkbox"/> Stadsarkitekten	<input checked="" type="checkbox"/> Skadeutredningen	Datum för beslut	Antal sidor
	Via stadsarkitekten		1986-06-05	2

Dispenser, anmärkning och föreskrifter enligt redovisande

☐ Dispenser beviljats enligt

Anmärkning
☐ Jämför 58 § 1 mom. byggnadslagen utmanas till att om beviljats beviljats underlätta grannar och andra, som kan beröras därav.

Vid arbete utförande skall nedanstående beaktas

☐ Brandfarliga ämnen

Arbete för med beredat ej påbörjas förrän nedanstående handlingar fastställs

☐ Handlingar avseende

☐ Konstruktionshandlingar avseende

☐ Konstruktionshandlingar avseende profiliserade byggnadsdelar

Följande anvisningar sköter den som markerats på baksida om byggnadslov, skade 1. skall gälla till byggnadsnämnden